

prikločno mesto

D-529
NAYY-J 3X70+70

TP ČREŠNJEVCI 5
T-476

NAYY-J 4x70+2,5mm²
ob robu cestišča v cevi
fi110mm

100.80

684

683/1



KABEL ZA
VRTEC,166
NAYBY 4X25
SE ODKLOPI
odstranitev

NN PRIKLJUČEK

1 : 500

OPIS	OBSTOJEĆE	PREDVIDENO
VODOVOD	—	—
ELEKTRO VOD NN	—	—
FEKALNA KANALIZACIJA	—	—
METEORNA KANALIZACIJA	—	—
PMO - OMARICA	—	—
VODOMERNI JAŠEK	—	—
HIDRANT	—	—
LINIJSKI POŽIRALNIK	—	—
VODONEPREUSTNA GREZNICA	—	—
TELEKOM VOD	—	—
TELEMACH VOD	—	—
OBJEKT SE BO ZA POTREBE ELEKTRIČNE ENERGIJE PRIKLJUČIL NA OBSTOJEĆI NN ELEKTRO OMREŽJE. PREUREDI SE OBSTOJEĆI PRIKLJUČEK IN SE PRESTAVI V NOVO PROSTOSTOJEĆO MERILNO OMARICO.	—	—
OBJEKT SE BO ZA POTREBE VODE PRIKLJUČIL NA OBSTOJEĆI PRIKLJUČEK. FEKALNA KANALIZACIJA BO ZA OTOKOM SPELJANA V OBSTOJEĆO VODO NEPREPUSTNO GREZNICO.	—	—
METEORNA KANALIZACIJA SE PREKO PESKOLOVODA ODVAJAJA V POVRSINSKI ODVODNIK.	—	—
OGREVANJE OBJEKTA JE S TALnim OGREVANjem. VIR TOPLOTE BO TOPLOTNA ČRPALKA.	—	—

WE GO WOLF GREGOR s.p.
Partizanska 16
9250 G. Radgona

Projektant
Gregor Wolf uni.dipl.ing.el. E-1197
Odgovorni vodja projekta
ŽNIDARIČ Mitja, uni.dipl.inž.grad

INVESTITOR
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13,
9250 Gornja Radgona

NAROČNIK
OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13,
9250 Gornja Radgona

OBJEKT
VRTEC ČREŠNJEVCI

NAČRT
PZI
vrsta javno infrastrukturo
Stevilka projekta:
E12-015
Katastrska občina: Črešnjevci
Parcelna številka: 731/2
Datum: Avgust 2012 Merilo: Faza: List:
1:500 EL 4.6.14.

Opombe: