



Fasada vzhod



Fasada sever



Fasada jug



Fasada zahod



LEGENDA SIMBOLOV POŽARNE VARNOSTI	
	požarna odpornost 30 min.
	požarna odpornost 60 min – REW 60
	oznaka požarnega sektorja
	izhod iz prostorov in objekta – končni izhod
	smer evakuacije v objektu
	ročni gasilni aparat na prah –6 kg
	ročni gasilni aparat na prah –9 kg
	varnostna razsvetljava v požarnem sektorju
	požarna vrata EI30–C
	Euro hidrant s poltogo cevjo DN25
	okna in vrata
	Odvod dima in toplote z naravnim prezračevanjem



PROGRIN D.O.O., Radgonska cesta 9g, 9252Radenci
Telefon 02/820 40 10, mobilni 040 709 919
e-pošta: biri@progrin.si, splet: www.progrin.si

Investitor: Občina Gornja Radgona
Partizanska cesta 13 , 9250 Gornja Radgona

Objekt: Center za krepitev zdravja
Lokacija: parc.št. 745/1, 743 k. o. Gornja Radgona

Odgovorni projektant faze Arch. Mariapia Tessarolo
IZS TP-0774

Vrsta projekta: PZI Št. projekta: 18-016
Vrsta načrta: Študija požarne varnosti Merilo: 1:100

Odgovorni vodja projekta Progrin d.o.o.
ŽNIDARIČ Mitja, u.d.i.g.,
IZS G-2743

Vsebina risbe: Fasade

Datum: November 2018 Označba risbe: 6.0