

- A01

TRILUX ARIMOS M73 CDP-IP (6884640) LED/32W/3900lm/4000K, IP54
- A02

TRILUX SIELLA (7165040) LED/33W/3600lm/4000K, IP40
- A03

TRILUX AVIELLA C07 (6864940) LED/21W/1800lm/4000K, IP44
- A04

TRILUX AVIELLA C05 (6864740) LED/15W/1300lm/4000K, IP44
- A05

BEGHELLI BS100 LED (218ED) LED/20W/2600lm/4000K, IP65
- A06

LENALIGHTING MIRRA LED (703164) LED/15W/1200lm/4000K, IP44
- A07

LENALIGHTING OVAL LED PRO (233425) LED/4W/360lm/4000K, IP44
- A08

THEBEN theLEDA S20 W BK (1020934) LED/2x10W/2x840lm/3000K, IP55
- A09

IN GUELL 1 A/W (06106694) LED/53W/5950lm/4000K, IP66
- A10

IN KL376LED (8376691223404) LED/24W/2850lm/4000K, IP20

Obstoječi objekt

- Z01

BEGHELLI LUNGALARGALUCE (19332) LED/6,5W/145lm/SE/LG/3h, IP42, leča lunga (ASY)
- Z02

BEGHELLI LUNGALARGALUCE (19332) LED/6,5W/145lm/SE/LG/3h, IP42, leča larga(SY)
- Z03

BEGHELLI LUNGALARGALUCE (19332) LED/6,5W/145lm/SE/LG/3h, IP42, leča (F95815) (za gasilno opremo)
- Z04


BEGHELLI FORMULA65 LED (19237) LED/4,5W/160lm/SE/LG/3h, IP65
- Z05

BEGHELLI FORMULA65 LED (19237) LED/4,5W/160lm/SE/LG/3h, IP65 + stenski nosilec (19045) (nad gasilno opremo)
- P01

BEGHELLI INDICA LED (19305) LED/3,5W/SA/LG/3h, IP40 + vgradni pribor (19384), piktogram ravno
- P02

BEGHELLI INDICA LED (19305) LED/3,5W/SA/LG/3h, IP40 + vgradni pribor (19384), piktogram levo/desno
- P03

BEGHELLI FORMULA65 LED (19235) LED/4W/SA/LG/3h, IP65 + piktogramska nalepka ravno



- LEGENDA:
- Navadno stikalo
- Serijsko stikalo
- križno stikalo
- menjalno stikalo
- Senzor gibanja
- RP

Stikalni blok (razdelilec)

V primeru nejasnosti se obvezno posvetujte s projektantom!

Parcelna številka: 745/1, 743		
Katastrska občina: Gornja Radgona		
INVESTITOR: Občina Gornja Radgona Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona	ŠTEVILKA PROJEKTA: 18-016	VRSTA PROJEKTA: PZI
	ŠTEVILKA NARTE: E18-016	VRSTA NARTE: ELEKTROINŠTALACIJA
Za gradnjo:	NOVA GRADNJA	
Objekt:	CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	
NARTE:		
TLORIS 2. NADSTROPJA-RAZSVETLJAVA, POLICE		
Odgo. vodja projekta: MIDARI MITJA univ.dipl.inž.gr. G-2743	Odgo. projektant: GREGOR WOLF univ.dipl.inž.el. E-1197	Sodelavec
Merilo: 1 : 50	Datum: december 2018	Številka risbe: 4.8