



| LEGENDA SIMBOLOV POŽARNE VARNOSTI | |
|-----------------------------------|---|
| | požarna odpornost 30 min. |
| | požarna odpornost 60 min – REW 60 |
| | oznaka požarnega sektorja |
| | izhod iz prostorov in objekta – končni izhod |
| | smer evakuacije v objektu |
| | ročni gasilni aparat na prah –6 kg |
| | ročni gasilni aparat na prah –9 kg |
| | varnostna razsvetljava v požarnem sektorju |
| | požarna vrata EI30–C |
| | Euro hidrant s poltogo cevjo DN25 |
| | okna in vrata |
| | Odvod dima in toplote z naravnim prezračevanjem |



PROGRIN D.O.O., Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci
Telefon 02/820 40 10, mobitel 040 709 919
e-pošta: biri@progrin.si, splet: www.progrin.si

Odgovorni projektant faze Arch. Mariapia Tessarolo
IZS TP-0774

Odgovorni vodja projekta Progrin d.o.o.
ŽNIDARIČ Mitja, u.d.i.g.,
IZS G-2743

Investitor: Občina Gornja Radgona
Partizanska cesta 13 , 9250 Gornja Radgona

Objekt: Center za krepitev zdravja
Lokacija: parc.št. 745/1, 743 k. o. Gornja Radgona

Vrsta projekta: PZI Št. projekta: 18-016
Vrsta načrta: Študija požarne varnosti Merilo: 1:100

Vsebina risbe: Tloris strehe

Datum: November 2018 Označba risbe: 5.0