

LEGENDA:


- NOVI PREDVIDENI VODOVOD
- OBSTOJEČI VODOVOD
- OBSTOJEČI VODOVOD - ki se odstrani



Boštjan Mihurko s.p.,
Žabjak 7.a, 2250 Ptuj
info@strojnik.eu
www.strojnik.eu

Investitor	OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona
Objekt	Center za krepitev zdravja
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Risba	SITUACIJA
Odgovorni projektant	Boštjan MIHURKO dipl. inž. str. Id.št. S-1816
Obdelal	Boštjan MIHURKO dipl. inž. str. Id.št. S-1816
Številka projekta	18 - 016
Številka načrta	054 - 2018
Datum	December 2018
Merilo	1:250
Index	A

Št. risbe 1



- Legenda:**
- predtok ogrevanja
 - povratak ogrevanja
 - odvod prezračevanja
 - dovod prezračevanja
 - freon - split klima



Boštjan Mihurko s.p.,
Žabjaki 7.a, 2250 Ptuj
info@strojnik.eu
www.strojnik.eu

Investitor: OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona

Objekt: Center za krepitev zdravja

Vrsta projekta: PZI

Vrsta načrta: Načrt strojnih instalacij in strojne opreme

Risba: TLORIS KLETI
Ogrevanje, prezračevanje in split

Odgovorni projektant: Boštjan MIHURKO dipl. inž. str.
Id št. S-1816

Obdelal: Boštjan MIHURKO dipl. inž. str.
Id št. S-1816


Številka projekta: 18 - 016

Številka načrta: 054 - 2018

Datum: December 2018

Merilo: 1:50

Index: A Št. risbe 2



- Legenda:**
- predtok ogrevanja
 - povratak ogrevanja
 - radiatorski termostatski glavni
 - odvod prezračevanja
 - dovod prezračevanja
 - freon - split klima



Boštjan Mihurko s.p.,
Žabjaka 7.a, 2250 Ptuj
info@strojnik.eu
www.strojnik.eu

Investitor: OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona

Objekt: Center za krepitev zdravja

Vrsta projekta: PZI

Vrsta načrta: Načrt strojnih instalacij in strojne opreme

Risba: TLOŠIS PRITILČJA
Ogrevanje, prezračevanje in split

Odgovorni projektant: Boštjan MIHURKO dipl. inž. str.
Id. št. S-1816

Obdelal: Boštjan MIHURKO dipl. inž. str.
Id. št. S-1816

Številka projekta: 18 - 016


Številka načrta: 054 - 2018

Datum: December 2018

Merilo: 1:50

Index: A Št. risbe 2

Obstojeći objekt



Legenda:
— predtok ogrevanja
— povratek ogrevanja
— radiator z termostatsko glavou
— odvod prezračevanja
— dovod prezračevanja
— freon - split klima



Boštjan Mihurko s.p.,
Žabjaki 7.a, 2250 Ptuj
info@strojnik.eu
www.strojnik.eu


Investitor: OBČINA GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona
Objekt: Center za krepitev zdravja

Vrsta projekta: PZI
Vrsta načrta: Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Risba: TLORIS NADSTROPJA
Ogrevanje, prezračevanje in split


Odgovorni projektant: Boštjan MIHURKO dipl. inž. str.
Id. št. S-1816
Obdelal: Boštjan MIHURKO dipl. inž. str.
Id. št. S-1816

Številka projekta: 18 - 016
Številka načrta: 054 - 2018
Datum: December 2018


Merilo: 1:50
Index: A Št. risbe 4




Index Št. risbe 6



Legenda:
- - - - - mrzla voda
- - - - - topla voda
- - - - - cirkulacija
- - - - - fekalna kanalizacija - v tleh ali steni
- - - - - fekalna kanalizacija - pod stropom
- - - - - kondenzna kanalizacija

 Boštjan Mihurko s.p., Žabjaki 7.a, 2250 Ptuj info@strojniki.eu www.strojniki.eu	
Investitor	OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona
Objekt	Center za krepitev zdravja
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Risba	TLORIS PRITLIČJA Vodovod in kanalizacija
Odgovorni projektant	Boštjan MIHURKO dipl. inž. str. Id št. S-1816
Obdelal	Boštjan MIHURKO dipl. inž. str. Id št. S-1816
Številka projekta	18 - 016
Številka načrta	054 - 2018
Datum	December 2018
Merilo	1:50
Index	A
Št. risbe 7	

Obstoječi objekt




- Legenda:
- mrzla voda
 - topla voda
 - cirkulacija
 -
 -
 -
-
-
-




Boštjan Mihurko s.p.,
Žabjaki 7.a, 2250 Ptuj
info@strojniki.eu
www.strojniki.eu

Investitor	OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona
Objekt	Center za krepitev zdravja
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Risba	TLORIS NADSTROPJA Vodovod in kanalizacija
Odgovorni projektant	Boštjan MIHURKO dipl. inž. str. Id št. S-1816
Obdelal	Boštjan MIHURKO dipl. inž. str. Id št. S-1816
Številka projekta	18 - 016
Številka načrta	054 - 2018
Datum	December 2018
Merilo	1:50
Index	A
Št. risbe	8



OBTOČNE ČRPALKE
Č1 - MAGNA 3, 25-60, dP=45 kPa, Pel=67 W, 230 V

MEŠALNI REGULACIJSKI VENTILI
MV1 - DN25, Kvs 10, dPa=10 kPa



LEGENDA:

- OGREVANJE PREDTOK
- OGREVANJE POVRATEK
- HLADNA VODA
- TOPLA VODA
- CIRKULACIJA
- OŽIČENJE



Boštjan Mihurko s.p.,
Žabjak 7.a, 2250 Ptuj
info@strojnik.eu
www.strojnik.eu

Investitor	OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona
Objekt	Center za krepitev zdravja
Vrsta projekta	PZI
Vrsta načrta	Načrt strojnih instalacij in strojne opreme
Risba	SHEMA OGREVANJA
Odgovorni projektant	Boštjan MIHURKO dipl. inž. str. Id.št. S-1816
Obdelal	Boštjan MIHURKO dipl. inž. str. Id.št. S-1816
Številka projekta	18 - 016
Številka načrta	054 - 2018
Datum	December 2018
Merilo	1:x
Index	A