



TN-S  
230/400V; 50Hz  
Pin = 22,59 kW

fi = 0,8  
Pk = 18,08 kW  
Ik = 26,1 A

Projektant	Investitor	Objekt	Številka projekta	Merilo
WEGO WOLF GREGOR s.p.	OBRINA GORNJA RADGONA	CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	18-016	1:1
	Odgov. vodja projekta	Risba	Podpis	Faza
	M. Znidarž u.d.i.g. G-2743	Enopolna shema R4		PZI
	Odgovorni projektant	Revizija	Datum	Risba št.
	G. Wolf u.d.i.e. E-1197		5. 12. 2018	4.16/1