

Dimenzije dovodov

- E1 - NAYY-0 4x150mm²
+ NAYY-J 1x150mm²
E2 - NYY-J 5x10mm²
E3 - NYY-J 5x10mm²
E4 - NYY-J 5x10mm²

ZAŠČITA

ZAŠČITA PRED NAPETOSTJO UDARA JE PREDVIDNA
S SAMODEJNIM ODKLOPOM NAPAJANJA V TN-S SISTEMU.

Projektant	Investitor	Objekt	Številka projekta	Merilo
WEGO WOLF GREGOR s.p.	OBčina GORNJA RADGONA	CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	18-016	1:1
	Odgov. vodja projekta	Risba	Podpis	Faza
	M. Tiskarič u.d.i.g. G-2743	Glavni razvod električnih instalacij		PZI
	Odgovorni projektant		Revizija	Risba št.
	G. Wolf u.d.i.s. E-1197		5. 12. 2018	4.12