

Štev.: 018 – 38/2018 - 05/AR
Datum: 04.09.2018

KOMUNALA RADGONA, javno podjetje d.o.o. Partizanska cesta 13; 9250 Gornja Radgona izdaja na zahtevo stranke **Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa ProGrin d.o.o., Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci** v zadevi izdaje mnenja na podlagi 12. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 6 dne 31.12.2016), 9. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 82 dne 1.10.2013), 10 do 20. člena Tehničnega Pravilnika o javnem vodovodu Sistema C (Uradni list RS, št. 22/17) in 4. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 70/12), 40. člena **Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 3. in 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) naslednje**

MNENJE

Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o. Partizanska cesta 13; 9250 Gornja Radgona kot upravljavec vodovodnega in kanalizacijskega sistema, daje stranki **Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa ProGrin d.o.o., Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci** mnenje za prizidavo k obstoječemu objektu Zdravstvenega doma-Center za krepitev zdravja na; parc. št. 745/1 in 743 k.o. Gornja Radgona in sicer:

- obstoječi objekt je že priključen na sekundarno vodovodno omrežje na
- parc. št 745/1. Zaradi izgradnje novega objekta se opravi obvod dovodne vodovodne linije. Zato se izvede nov obračunski vodomer, ki mora biti montiran v termoizoliranem jašku izven objekta,
- odpadne vode iz objekta so že speljane v fekalni kanalizacijski sistem na parc. št 745/1,
- pri križanju obstoječega vodovodnega omrežja se upošteva določilo 20. in 21. člena Tehničnega Pravilnika o javnem vodovodu Sistema C in sicer, da znaša vertikalni odmik najmanj 0,3m,
- odmiki, ki potekajo vzporedno z vodovodom so opredeljeni v 27. členu citiranega pravilnika in je za električni kabel določen najmanj 1m,
- električni kabli morajo biti vgrajeni v zaščitni cevi,

- da se pred začetkom del s strani upravljalca vodovodnega omrežja zakoličijo vodovodne linije v kolikor pa le teh zaradi pomanjkljivega katastra ni možno natančno določiti je investitor dolžan s sondiranjem ugotoviti lokacije posameznih vodovodnih cevi,
- da je investitor dolžan pokriti vse stroške pri eventualnih poškodbah upravljavčevih komunalnih vodov.
- identifikacijska št. centralne čistilne naprave je 3488,
- identifikacijska št. sistema javne kanalizacije je 10903,
- identifikacijske št. aglomeracije je 3064,

OBRAZLOŽITEV:

Stranka **Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa ProGrin d.o.o., Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci** je javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. Partizanska cesta 13; 9250 Gornja Radgona kot upravljalca vodovodnega in kanalizacijskega sistema zaprosila za izdajo mnenje za prizidavo k obstoječemu objektu Zdravstvenega doma-Center za krepitev zdravja na; parc. št. 745/1 in 743 k.o. Gornja Radgona.

K vlogi je bilo predložen projekt št.18-016, ki ga je izdelal projektant **ProGrin d.o.o., Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci**.

Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da z naše strani ni zadržkov za izvedbo navedenega posega v prostor.

PRIPRAVIL:
Anton ROŽMAN, univ. dipl. inž.

TEHNIČNI DIREKTOR:
Mitja FICKO, univ. dipl. inž.



DIREKTOR:
mag. Zlatko ERLIH

Vročiti:

- ☒ pooblaščenec s pov.
- Miran Kolbl, tu
- računovodstvo, tu
- občina Gornja Radgona, osebno
- spis, tu