



(SPL) Stenska klimatska naprava split  
Mitsubishi MSZ-AP35VG  
Qog=4,6 kW  
Qhi=3,5 kW

(ZE) Zunanja enota stenske klimatske naprave  
Mitsubishi MXZ-2F53VF3  
Pel(og)=1,560 kW  
Pel=(hi)=1,358 kW

Električni radiator - predmet elektro projekta

(N1) Kuhinjska napa, speljana na streho

(Ve) Odvodni ventilator CATA B -10 z samozapornimi žaluzijami  
Pel=15W

(ZR) Zaščitna rešetka Ø100



Naročnik	OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona
Investitor	OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona
Objekt	MRLIŠKA VEŽICA NEGOVA
Faza	PZI
Odg. vodja projekta	Igor PIVEC univ.dipl.inž.grad. IZS G-2693
Odg. projektant	Franc Kuhar univ.dipl.inž.strojn., IZS S-0427

Naslov risbe  
Tloris pritličja - ogrevanje ter prezračevanje z klimatizacijo

Št. načrta	S-36/2020	Št. mape	4
Datum	december 2020	Merilo	1:50
Št. lista	4.2		