



(SPL) Stenska klimatska naprava split
Mitsubishi MSZ-AP35VG
Qog=4,6 kW
Qhl=3,5 kW

(ZE) Zunanja enota stenske klimatske naprave
Mitsubishi MXZ-2F53VF3
Pel(og)=1,560 kW
Pel=(hl)=1,358 kW



Murska Sobota d.o.o.
Projektiranje in vzdrževanje sistemov za ogrevanje, hlajenje in naprave
Goriška ul. 30 Černetarci 9000 M. Sobota

Naročnik	OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona
Investitor	OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona
Objekt	MRLIŠKA VEŽICA NEGOVA
Faza	PZI
Odg. vodja projekta	Igor PIVEC univ.dipl.inž.grad. IZS G-2693
Odg. projektant	Franc Kuhar univ.dipl.inž.strojn., IZS S-0427

Naslov risbe
Tloris strehe - ogrevanje ter prezračevanje z klimatizacijo

Št. načrta	S-36/2020	Št. mape	4
Datum	december 2020	Merilo	1:50
Št. lista	4.1		