PLOŠČA NAD PRTLIČJEM - TLORIS



Rez 1
Detajl preklade



Rez 2
Detajl horizontalne vezi



Rez 3



Rez 4



Rez 5
Vertikalna vez - atika



Nosilec N-102
Konstruktivna armatura



Nosilec N-102
Spodnja in zgornja armatura



Rez 7



Nosilec N-101



Rez A



Rez 8
Detajl poševnine



Rez 9
Detajl poševnine



Rez 6



PREKLOPI MREŽ
Q283: min. 40 cm

POLAGANJE PALIC
preklope zamikati

POLAGANJE STREMEN
odprtine stremen zamikati

NEZGODNA VARNOST
Ravne vertikalne palice, katere štrlijo v zrak je potrebno pokriti ali izvesti a kljuko brez redukcije dolžine sidranja ali prekrivanja!

BETON	KRIVLJENJE ARMATURE PO SIST EN 1992-1-1
C25/30 XC1/XA1 S4 Cl0,2 D_{max}16	KRIVLJENJE IN DOLŽINE KLJUK IN ZANK / KRIVLJENJE PALIC
KROVNI SLOJ	
3,0 cm	Dolžina kljuke: kljuke 90° ≤ a ≤ 150°: l ≥ 10*ds; kljuke nad 150°: l ≥ 5*ds
ARMATURA	Di ≥ 20*ds oz. po izvlečku armature; Di ≥ 20*ds oz. po izvlečku armature
B 500 B	

PLOŠČA NAD PRITLIČJEM
ZGORNJA ARMATURA
MRLIŠKA VEŽICA
Nova gradnja

Pozicije armature:
spodaj X: 101
spodaj Y: 201
konstruktivna: 301
zgoraj X: 401
zgoraj Y: 501

Mreže spodaj: 101
Mreže zgoraj: 201

OPOMBE:
Kote in mere preveriti na objektu! Preveriti na skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti!

Paziti na vgradne elemente in preboje za potrebe inštalacij - glej pripadajoče načrte! Armature ob vgradnji inštalacij ni dovoljeno premikati ali spreminjati/rezati! V primeru konfliktov med armaturo in vgradnimi elementi se posvetovati s projektanti posameznih načrtov in le-te med sabo uskladiti!

Nad vsemi okenskimi in vratnimi odprtinami do svetle odprtine 3m se vgradijo opečne preklade. Mesta, na katerih se izvedejo AB nosilci so posebej označena v pozicijskem in/ali opažnem načrtu.

V primeru morebitnih sprememb se posvetovati s projektantom, kateri je izdelovalec načrta!

IPG

INVESTITOR	OBJEKT
OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona	MRLIŠKA VEŽICA NEGOVA (NOVA GRADNJA)
NAROČNIK	**NAČRT**
OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona	GRADBENIH KONSTRUKCIJ
Odgovorni vodja projekta:	**Odgovorni projektant faze**
Igor Pivec IZS G 2693	Mohamed Mauzuri ZAPS 0134 A
Projektanti:	**VRSTA:**
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad. Vasja Černjavič	PZI

INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska cesta 42, 9250 Gor. Radgona

Številka projekta:			
30-04/2020			
Datum:	**Merilo:**	**Faza:**	**List:**
december 2020	1:25/50	GK	07