



KARAKTERISTIČNI VKOP ZA CEV NL DN 100



ASFALT 3cm
ASFALTBETON 7cm

GRAMOZ 0-30 - 30cm

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Naročnik:				Objekt:			
OBČINA APAČE Apače 42/b 9253 Apače				Vodovodno omrežje primarnih cevovodov občine Apače			
Projektivno podjetje:				Del objekta:			
 IZS 1016 Institut za ekološki inženiring, d.o.o. Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI				Vodovod Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci			
Podizvajalec :				Vrsta načrta/prikaza:			
				3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI 3/12 Načrt vodovoda Črnci - Spodnje Konjišče - Žepovci			
Ime in priimek:		Identif. številka:		Vsebina risbe:			
Odg. vodja projekta:	Željko BLAŽEKA u.d.i.g.	G-1077		KARAKTERISTIČNI VKOP CEVI NL DN100			
Odg. projektant:	Željko Blažeka u.d.i.g.	G-1077					
Sodelavec – projektant :	Uroš Kos d.i.g.			Vrsta projekta:		Številka projekta:	
Datum:	Junij 2012	Merilo : 1 : 25		PZI		6V-08101	
Datoteka:	RV_PZL_DE3_12182_Detajl_vkopa.dwg			Številka načrta:		Številka priloge:	
				6V-081014.3/12		3/12.5.4.1	